

樹脂製消火器・一部自主交換のお願い



平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜りまして有難く厚く御礼申し上げます
さて、早速では御座いますが、お客様にてご購入賜りました弊社製樹脂消火器の内、厨房内や食品工場及びボイラー室へ設置して頂いている消火器に関しまして誠にお手数ではございますが自主交換させて頂きたく何卒宜しくお願い申し上げます。

一部自主交換に至った理由等、詳細に関しましては以下にご説明申し上げます通りでございます。
ご査収の上、ご理解ご協力を賜りますよう重ねて宜しくお願い申し上げます。

～ 記 ～

1. 一部自主交換に至った理由について

此の度、有機溶剤や薬品等が付着した場合、樹脂製消火器に亀裂が発生する恐れがあることが判明いたしました。

亀裂が発生した消火器をそのまま放置しますと、消火器内部の圧力により本体容器が破損する可能性があります。

この樹脂製消火器については、素材そのものが有する特性に基づいて、本体容器ラベル及び取扱説明書等で、有機溶剤、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤等の影響を受け易い場所に於ける設置を避けて頂くようお願いしているところでございます。

現在、お客様の厨房内や食品工場及びボイラー室へ設置されている樹脂製消火器に関しまして、SUS製消火器と交換をお願い申し上げます次第です。

2. 交換対象品及び代替品について

1) 交換対象品

厨房内や食品工場及びボイラー室へ設置されている全ての樹脂製消火器

2) 交換内容

樹脂製消火器（赤色）型式番号：消第26～5号・器種名：CM10EP

代替消火器：SUS製粉末消火器 PEP-10DS

樹脂製消火器（青色）型式番号：消第27～45号・器種名：CM2.5NN

代替消火器：SUS製中性消火器 NLS E-2S

現在、詳細な原因究明及び再発防止策の構築に取り組んでおります。

此の度は、誠に勝手な申し入れをさせていただきますことをお詫び申し上げます。

3. お問合せ窓口

株式会社初田製作所 お問合せ窓口

フリーダイヤル：0120-82-2041 着信後1のボタンを押してください

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日除く）

以上